

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
г.Ярославль Красная площадь д8 т 79-08-77  
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГАВРИЛОВ -ЯМСКОМУ РАЙОНУ  
г. Гаврилов-Ям пр. Машиностроителей д1 т 2-05-01**

**Предписания № 99 /1/5/-№п.п.  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности  
директору МОУ Великосельская СОШ**

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Гаврилов -Ямского района по пожарному надзору А.Н. Буренина №99 от 04.12.2013г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», с 13.12.2013г по 23.12.2013г., главным государственным инспектором Гаврилов -Ямского района по пожарному надзору Бурениным А.Н., проведена внеплановая проверка с целью контроля за выполнением обязательных требований пожарной безопасности МОУ Великосельская СОШ, расположенной по адресу: Ярославская область, Гаврилов -Ямский район, с. Великое, ул. Некрасовская, д.1

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Порядковый номер огнетушителей нанести на корпус белой краской.	Правила противопожарного режима в РФ п.475	01.04.2013г.	
2	Оборудовать светильник в спортивном зале плафоном предусмотренным конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в РФ п.42 (в)	01.04.2013г	
3	Обеспечить наличие таблички с номером вызова пожарной охраны.	Правила противопожарного режима в РФ п.6	01.04.2013г	
4	На объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы. Рекомендуется применять технические средства с устойчивостью к воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2009.	СП 5.13130.2009 п.14.4	15.07.2013г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор  
Гаврилов -Ямского района по  
пожарному надзору Буренин А.Н.

«    » декабря 2013г.



Предписание для исполнения получил:

М.В.И.  
(подпись)  
«23» декабря 2013 г.

Эмилова М.С.  
(должность, фамилия, инициалы)